



položka - ZI V 2.NP		
POTRUBÍ	DN	m
Hostalen DN 25 (PN10) - včetně kotevního materiálu, izolace a tvarovek	25	20
Hostalen DN 20 (PN10) - včetně kotevního materiálu, izolace a tvarovek	20	40
Hostalen DN 20 (PN10) - včetně kotevního materiálu, izolace a tvarovek - TUV	20	35
vybourání rýhy šířky 0,3 v podlaze a likvidace suti. Následně poté uvedení povrchu do původního stavu (dle skladby podlahy)-		50
30 m2		
prostory stropem, zdí a vybourání pro stoupačky, zasekání do zdí - uvedení do původního stavu		12
Provedení potrubí přes zelenou střechu - tepel. izolací tl. 30 cm		3
ARMATURY, PŘÍSLUŠENSTVÍ		
bytový vodoměr v instalační šachtě přístupné dvířky	ks	3
KK(K125) 3/4"		4
D20 - VENTIL - HADICE		30
EI. ohřivač kombi DRAŽICE 80 l. včetně pojistného a vypouštěcího ventilu		3
EI. ohřivač kombi DRAŽICE 200 l. včetně pojistného a vypouštěcího ventilu		1

Veškeré potrubí bude provedeno plastovými trubkami HOSTALEN 16.
Pokud není ve výkrese uveden profil potrubí, pak platí:
Profil potrubí pro jednu výtakovou jednotku bude 1/2", pro dvě a více výtakových jednotek 3/4". Redukce profilu bude provedena přímo do ventilů TE66, nebo do výtakových armatur
Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací MIRELON 10
Eventuelní připojení myčky nádobí bude provedeno pod dřezem na ventil TE66 DUO.

SOUSEDNÍ OBJEKT		MÉRITKO	1:50
STAVBA	ING. PAVEL ŠTĚPÁN, Hlincova Hora 19, 373 71 pošta Rudolfov STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ - KAPLICE č.p. 45	STUPĚŇ	DPS
PŘÍLOHA	ZTI - VODOVOD - PŮDORYS 2. NP	ČÍSLO PŘÍLOHY	3.