



Před zahájením zemních prací musí být v terénu vytýčena všechna stávající podzemní vedení. Před zásypem rýhy musí být tato potrubí stávající potrubí písemně předána jejich vlastníkům či správcům

položka - vodovodní přípojka		
POTRUBÍ	DN	m
PE D63 včetně výkopu a obnovy původních vrstev	50	10
vybourání prostupu a likvidace sutí. Následně poté uvedení do původního stavu		0,5
ARMATURY, PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	
navrtávací pas 100/50	1	
PŘÍPOJKOVÝ UZÁVĚR DN 2" - ARMATURA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ	1	
ŠOUPÁTKOVÁ ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ	1	
PODKLADOVÁ DESKA	1	
ULIČNÍ POKLOP - hrneček	1	
vodoměrná sestava s vodoměrem ELIN Qn6.	1	

ING. PAVEL ŠTĚPÁN, Hlincova Hora 19, 373 71 pošta Rudolfov		MĚŘÍTKO	1:50
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ - KAPLICE č.p. 45	STUPEŇ	DPS
PŘÍLOHA	ZTI - VODOVOD - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	ČÍSLO PŘÍLOHY	9.