



Městský úřad v Kaplici

Odbor životního prostředí
Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Tel.: 380 311 154 fax: 380 311 149 e-mail: priroda@mestokaplice.cz

VODOVODY A KANALIZACE JIŽNÍ ČECHY a.s.	
divize Č. Budějovice	
DOŠLO	- 1 -09- 2003
č.j.	3607 Příl. 3. karta

Městský úřad Kaplice
odbor životního prostředí
Náměstí 70
382 41 Kaplice

Čj: ŽP-0893-03r-Ko
Vyřizuje: Kocourek
Dne: 27.8.2003

Rozhodnutí

o povolení užívání vodního díla „Čistírna odpadních vod Pořešín“ dle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V ý r o k

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení a ústním jednání spojené s místním šetřením stavebníkovi

Město Kaplice IČO: 245941

- I. dle § 82 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, **povoluje trvalé užívání vodního díla „Čistírna odpadních vod Pořešín“.**

Účel užívání vodního díla je čištění odpadních vod z Obce Pořešín.

Pro užívání vodního díla se stanoví tato povinnost:

1. Vodní dílo bude udržováno v dobrém stavebním stavu a řádně provozováno.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, obdržel dne 15.7.2003 žádost Města Kaplice na vydání kolaudačního rozhodnutí po provedeném zkušebním provozu pro dokončené vodní dílo „Čistírna odpadních vod Pořešín“, které bylo povoleno Okresním úřadem Český Krumlov, referátu životního prostředí, pod č.j. ŽP-4288- 02r-Ko. Návrh podalo Město Kaplice. Zahájení správního řízení oznámil Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí dne 6.8.2003, č.j. ŽP-0893-03o-Ko a nařídil ústní jednání na 21.8.2003.

Při ústním jednání spojeném s místním šetřením bylo ověřeno dodržení podmínek stavebního povolení a porovnáno skutečné povolení s projektovou dokumentací ověřenou vodoprávním úřadem a povolení zkušebního provozu.

Podmínky povolení zkušebního provozu byly splněny takto:

- Zkušební provoz ČOV Pořešín byl proveden ve stanoveném údobí
- Bylo předloženo vyhodnocení zkušebního provozu, které vypracoval VaK JČ a.s. divize České Budějovice v červnu 2003.
- Po dobu zkušebního provozu nedošlo k žádným závažným poruchám na zařízení jež by ovlivnily provoz ČOV Pořešín. Zjevné vady a nedodělky nebyly zjištěny.

Vodoprávní úřad během správního řízení zjistil, že vodní dílo může být uvedeno do trvalého užívání a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Kaplice, odboru životního prostředí.



Ing. František Turek
vedoucí životního prostředí Kaplice

Obdrží účastníci řízení:

- 1) Město Kaplice
- 2) Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Mánesova 6, 371 10 České Budějovice,
- 3) Zemědělská vodohospodářská správa České Budějovice, Rudolfovska 80, 370 21 České Budějovice

Na vědomí:

- 1) MěÚ Kaplice, odbor výstavby a územního plánování
- 2) Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. divize České Budějovice, provozní středisko Kaplice, 382 41 Kaplice
- 3) Povodí Vltavy, státní podnik, Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice