

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE

odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče

Náměstí 70, 382 41 Kaplice

fax: 380 303 110, telefon: 380 303 142, e-mail: okrouhly@mestokaplice.cz, www.mestokaplice.cz

Spisová značka: SZ-MěÚK/21579/2018/02

Č.j.: MěÚK/21579/2018

V Kaplici dne: 25. 7. 2018

Oprávněná úřední osoba: Bc. Okrouhlý Roman, vedoucí odboru

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, jako příslušný vodoprávní úřad (dále též „vodoprávní úřad“), podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

I. mění

podle ust. § 12 odst. 2 vodního zákona povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) bodu 1 vodního zákona, k vypouštění odpadních vod z ČOV Blansko, vydané Městským úřadem Kaplice dne 15. 7. 2008 pod Č.j.: ŽP-0435-08-Ko, takto:

Přípustné množství znečištění vypouštěných splaškových odpadních vod na odtoku z ČOV Blansko (změny vyznačeny tučně):

Parametr	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	t/rok
CHSK _{cr}	150	220	0,6
BSK ₅	40	80	0,15
NL	50	80	0,18

Množství odpad. vod 100 EO:

- prům. **0,17 l/s**, max. **0,3 l/s**, max. **600 m³/měs.**, max. 5 400 m³/rok.
- Vypouštění bude probíhat 12 měsíců v roce
- Umístění vypouštění: vodní tok – levobřežní přítok říčky Černá, IDVT 10266742, ř. km 0,3, čhp 1-06-02-0322-0-00, souřadnice: S-JSTK: y-756107, x-1191918, HVL_0280.

II. stanovuje

podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona podmínky:

- povolení je platné od 1. 8. 2018
- lhůtu, pro kterou se povolení uděluje: do 31. 7. 2028,
- způsob měření: ručně kalibrovanou nádobou za časovou jednotku

Ostatní náležitosti rozhodnutí Č.j.: ŽP-0435-08-Ko zůstávají v platnosti.

účastník řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

- Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ 00245941 v zastoupení ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice IČO 60849657

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 20. 7. 2018 žádost podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, od Města Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ 00245941

v zastoupení ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice IČO 60849657, o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, z ČOV Blansko. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v dané lokalitě, způsob vypouštění odpadních vod z ČOV a jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny povolení k nakládání s vodami, rozhodl v souladu s ust. § 115 odst. 10 vodního zákona bezodkladně a ust. § 36 a ust. § 47 správního řádu v řízení nepoužil.

Úroveň limitů stanovených nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ze dne 14. 12. 2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, bude dodržena. Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící prodloužení platnosti povolení. Hodnoty stanovené v tomto rozhodnutí jsou v souladu s právními předpisy České republiky i s ostatními předpisy, kterými je Česká republika vázána. Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

K žádosti bylo předloženo:

- Stanovisko správce povodí: Povodí Vltavy státní podnik značky ze dne 18. 6. 2018 po zn.: 32591/2018-143
- Vyjádření správce vodního toku ze dne 9. 7. 2018 po zn.: LCR0024505/2018
- Povolení k vypouštění odpadních vod vydané Městským úřadem Kaplice dne 15. 7. 2008 pod Č.j.: ŽP-0435-08-Ko
- Situace
- Snímek z centrální evidence vodních toků

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81 správního řádu, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Kaplice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů (podle počtu účastníků řízení). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kaplice. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Bc. Roman Okrouhlý
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí,
územního plánování a památkové péče

Obdrží účastníci řízení:

- Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice prostřednictvím ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50 168 Hradec Králové prostřednictvím Lesy České republiky, s.p., správa toků, Kněžskodvorská 2296/8a, 370 04 České Budějovice

Na vědomí:

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 709/5, 371 21 České Budějovice, prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5



Městský úřad Kaplice
Odbor životního prostředí
Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Tel.: 380 303 142 fax: 380 303 110 e-mail: priroda@mestokaplice.cz

Městský úřad Kaplice
Odbor životního prostředí
Náměstí 70
382 41 Kaplice

Čj: ŽP-0435-08r-Ko
Vyřizuje: Kocourek, oprávněná úřední osoba
Dne: 15.7.2008



Rozhodnutí

o povolení k provedení vodního díla „**Základní technická vybavenost, vodovodní řad, kanalizační řad, čistírna odpadních vod pro obytnou zónu rodinných domů včetně nakládání s vodami v osadě Blansko u Kaplice „Pod Humny“, čhp 1-06-02-017**“, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

V ý r o k o v á č á s t

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném správním řízení **uděluje** stavebníkovi, tj.

TMT s.r.o., K. Weise 1206/8 370 04 České Budějovice, IČ 28065271

I. Podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), **povolení k provedení vodního díla „Základní technická vybavenost, vodovodní řad, kanalizační řad, čistírna odpadních vod pro obytnou zónu rodinných domů včetně nakládání s vodami v osadě Blansko u Kaplice „Pod Humny“, čhp 1-06-02-017“, podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Marta Koubková, Kohoutova 214, 370 08 Staré Hodějovice, v lednu 2008.**

Stavba řeší výstavbu vodovodního a kanalizačního řadu včetně čistírny odpadních vod.

Účelem stavby je zásobování vodou a odvádění odpadních vod z obytné zóny rodinných domů v Blansku u Kaplice.

Stavba je umístěna v čhp 1-06-02-017, na parcelách parc. č. 880/3, 880/4, 962, 973/3, 1030/3, 1030/8, 3309/2, 3320/1, 3320/4, p.p.k. 949/2d2, 950/d2, 955, 956, 957, 958, 959, 964, 965, k.ú. Blansko u Kaplice.

Vodovodní řad – je navržen z profilu LPE D 110 a LPE D 90 mm. Vodovodní řad bude napojen do hlavního řadu v osadě Blansko u Kaplice po vybudování posilovacího přívodního řadu z Kaplice. Napojení se provede T kusem, za kterým bude osazeno šoupě se zemní soupravou pro možnost uzavírání řadu. V lokalitě jsou kromě hlavního řadu navrženy dále řady „P1“, „P2“, „P3“. Potrubí vodovodních řadů bude uloženo na pískové lože do společné rýhy se splaškovou kanalizací. Na konci řadu bude osazen nadzemní hydrant. Nad potrubím bude uložen izolovaný vodič CY 6 mm². Vodovod je navržen v celkové délce 645 m.

Kanalizace splašková – potrubí bude svedeno stokou „S“ na čistírnu odpadních vod. Revizní a spojné šachty budou prefabrikované se zabudovanými stupadly zakryté poklopy. Potrubí bude uloženo na ztuhlenné pískové lože a obsypáno. Potrubí je navrženo v dimenzi DN 200 mm. Kanalizace je navržena v celkové délce 540 m.

Čistírna odpadních vod – je navržena ČOV BC 100 EO od firmy ENVI-PUR. Funkce čistírny je založena na velmi nízkém zatížení aktivovaného kalu. Přítokovou kanalizací bude odpadní voda přivedena do lapače hrubých nečistot, který je umístěn v nátokové zóně, ve které dochází k promíchání odpadní vody s vratným aktivovaným kalem. Z aktivčního prostoru vtéká biomasa do dosazovacího prostoru, kde bude docházet k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Čistírna odpadních vod je řízena z elektro skříně. Navržená čistírna odpadních vod bude uložena ve stavební jámě na betonovou desku, přikotvena a obetonována. Pro umístění dmyhadla a elektro skříně je třeba zajistit krytý prostor. Celý pozemek okolo čistírny odpadních vod bude oplocen.

Dešťové vody – budou zachycovány do dešťových akumulčních nádrží, který zachytí první nápor intenzity deště.

II. Dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, povolení vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod pro obytnou zónu rodinných domů včetně nakládání s vodami v osadě Blansko u Kaplice do zakrytého vodního toku ve správě ZVHS České Budějovice:

Lhůtu, pro kterou se povolení uděluje: Na dobu 10 let.

Přípustné množství vypouštěných vod:

max. 15 m³ /den max. 450 m³ /měs. max. 5 400 m³ /rok

Přípustné množství znečištění ve vypouštěných vodách na odtoku z ČOV:

V ukazateli BSK ₅	hodnotu „p“ 40 mg/l	hodnotu „m“ 80 mg/l
V ukazateli NL	hodnotu „p“ 50 mg/l	hodnotu „m“ 80 mg/l
V ukazateli CHSK _{cr}	hodnotu „p“ 150 mg/l	hodnotu „m“ 220 mg/l

Způsob odběru vzorků: dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

Četnost odběru vzorků: 4 vzorky ročně – rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny při přívalových deštích a povodních.

Místo odběru vzorků: Na odtoku z čistírny odpadních vod v šachtě.

Měření množství objemu vypouštěných vod: Dle spotřeby vody naměřené na vodoměru

Způsob provádění rozborů vypouštěného znečištění:

Metodami pro rozborů odpadních vod, na základě kterých je laboratoř držitelem platného osvědčení o akreditaci nebo osvědčení o správné činnosti laboratoře.

Způsob vyhodnocení rozborů znečištění vypouštěných vod:

Porovnáním naměřených hodnot s povolením vodoprávního úřadu.

Způsob, forma a četnost předávání výsledků měření a rozborů vodoprávnímu úřadu:

Výsledky měření a rozborů budou v písemné formě uchovávány po dobu 5 let.

Povolení se uděluje za těchto podmínek a povinností:

- 1) Stavba bude prováděna podle ověřené projektové dokumentace.
- 2) Stavba bude prováděna právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací.
- 3) Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončena bude do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení lhůty k dokončení stavby je stavebník povinen požádat Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí o prodloužení této lhůty s uvedením důvodů, pro které nebyla stanovená lhůta dodržena.
- 4) Povolení pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- 5) Bezpečnost práce při provádění stavby bude zajištěna podle požadavků, které jsou upraveny zvláštními předpisy. Výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musejí být ohrazeny.
- 6) Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě a práce v blízkosti těchto vedení budou prováděny dle pokynů jednotlivých správců sítí.
- 7) Stavbu lze užívat k danému účelu pouze na základě kolaudačního souhlasu.
- 8) Po dokončení stavby podá stavebník u Městského úřadu Kaplice, odboru životního prostředí, návrh na vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 9) Dle § 152 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat.

Dále je stavebník povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor.

Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny.

Ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je nutno předložit a umožnit provedení kontrolní prohlídky a této prohlídky se zúčastnit.

- 10) Dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí žadatel připojí:

- 1) Projektovou dokumentaci skutečného provedení vodního díla
- 2) Protokol o předání a převzetí stavby vodního díla

- 3) Protokol o provedené těsnosti kanalizace a vodovodu.
- 4) Závazné stanovisko okresního hygienika k uvedení stavby do užívání.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, obdržel dne 15.5.2008 žádost firmy TMT s.r.o., K. Weise 1206/8 370 04 České Budějovice, o povolení k provedení vodního díla „Základní technická vybavenost, vodovodní řad, kanalizační řad, čistírna odpadních vod pro obytnou zónu rodinných domů včetně nakládání s vodami v osadě Blansko u Kaplice „Pod Humný“, čhp 1-06-02-017“, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon).

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

Projektová dokumentace, kterou vypracovala Marta Koubková, Kohoutova 214, 370 08 Staré Hodějovice v lednu 2008.

Vyjádření ZHVS České Budějovice ze dne 10.7.2008.

Územní rozhodnutí MěÚ Kaplice ze dne 18.7.2007.

Závazné stanovisko MěÚ Kaplice ze dne 16.7.2007.

Souhlas s urbanistickou studií pro obytnou zónu RD Kaplice-Blansko pod Humny pana Vladimíra Faktora, bytem Míru 775, 382 41 Kaplice ze dne 12.3.2007.

Vyjádření MěÚ Kaplice, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 16.4.2007

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 20.2.2007.

Vyjádření VAK Jižní Čechy, a.s., B. Němcové 12/2, České Budějovice, ze dne 30.1.2008.

Plná moc k zastupování po celé řízení mezi firmou TVMT s.r.o. a Zdeňkem Götzem ze dne 19.2.2008.

Výpis z obchodního rejstříku ze dne 4.5.2007

Informace o parcelách KN a výpis z katastru nemovitostí.

Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, České Budějovice.

Vyjádření VAK Jižní Čechy a.s., B. Němcové 12/2, České Budějovice.

Vyjádření Telefonica O2 Czech Republic a.s., za Brumlovskou 266/2, Praha.

Smlouva o smlouvě budoucí, darovací, mezi společností TVMT s.r.o., a Městem Kaplice ze dne 1.8.2008.

Zahájení správního řízení bylo oznámeno dne 3.6.2008, čj. ŽP – 0435-08o-Ko. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání a stanovil desetidenní lhůtu, ve které mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány státní správy sdělit svá stanoviska. Účastníci řízení byli upozorněni, že k později uplatněným námitkám nebude přihlédnuto. Lhůta uplynula dnem 20.6.2008. Ve stanoveném termínu správní orgán žádné námitky a připomínky neobdržel. Stavebník zaplatil za povolení vodního díla dne 11.6.2008 správní poplatek 3 000 Kč.

Podaná žádost obsahovala náležitosti v souladu s § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 16 a 18 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb.

Projektová dokumentace byla Městskému úřadu Kaplice, odboru životního prostředí, předložena ve trojím vyhotovení. Jedno zůstává uloženo u referátu životního prostředí, odd. vodohospodářské, pro úřední potřebu. Druhá dvě ověřená vyhotovení projektové

dokumentace se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašlou stavebníkovi a Městu Kaplice.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Kaplice, odboru životního prostředí.



Ing. František Turek
Oprávněná úřední osoba: Ing. František Turek
vedoucí odboru ŽP MěÚ Kaplice

Obdrží účastníci řízení:

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

TMT s.r.o., K. Weise 1206/8 370 04 České Budějovice, IČ 28065271

Vlastimil Tetour, Horská 739, 382 41 Kaplice

Na vědomí:

Městský úřad Kaplice, stavební úřad

Zdeněk Götz, Omlenička 84, 382 41 Kaplice

