



V případě, kdy se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Dodavatel musí prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší."

POZNÁMKA
• SOUSTAVA UZEMNĚNA NA PÁSEK FeZn 30/4 V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE (V TERÉNU) MAX.ZEMNÍ ODPOR \neq 2 Ohmy

D.1.4.E. – ELEKTROINSTALACE

Zodp. projektant	Projektant	Vypracoval	ELEKTRO Sobíšek MARTIN VAŇAS DIS. 370 01 Č. Budějovice, Čechova 59 email: el.so@volny.cz, IČO: 74 31 65 75	
JOSEF SOBÍŠEK	MARTIN VAŇAS DIS.	MARTIN VAŇAS DIS.		
Investor	Město Kaplice, Náměstí 70, 38 241 KAPLICE		Čís. zakázky	089/2020
Akce	NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY p.č. 1573/3, 1573/2, 1528/1, k.ú. KAPLICE		Formát	6xA4
			Datum	04/2021
			Stupeň	DPS
			List/Listů	–
Příloha	PŮDORYS ZÁKLADŮ		Měřítko	Výkres č.
			1:100	D.1.4.E.2