

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2016

VODOVODNÍ ŘAD

Název: **Kaplice - vodovodní síť (včetně části obce Blansko, Mostky, Pořešín,**
IČPE: **3106-663069-00245941-1/1-60849657**

VLASTNÍK

Název:	Město Kaplice	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00245941	Telefon:	380311154
Adresa:	Náměstí 70	E-mail:	meu@ka.ipex.cz
	38241 Kaplice	Web:	

PROVOZOVATEL

Název:	ČEVAK a.s.	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	60849657	Telefon:	387761911
Adresa:	Severní 2264/8	E-mail:	info@cevak.cz
	37010 České Budějovice	Web:	www.cevak.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):

Název rozhodujícího majetku: Kaplice - vodovodní síť (včetně části obce Blansko, Mostky, Pořešín, Pořešínec, Žďár) 3106-663069-00245941-1/1

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:	6956
Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech:	6766

BILANČNÍ ÚDAJE

Voda vyrobená určená k realizaci (tis. m3/rok):	360.073	Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem (tis. m3/rok):	298.282
Voda převzatá (tis. m3/rok):	313.179	... z toho pro domácnost (tis. m3/rok):	216.157
Voda předaná (tis. m3/rok):	0.000	... z toho pro ostatní (tis. m3/rok):	82.125
Voda nefakturovaná (tis. m3/rok):	61.791		
... z toho ztráty vody v trubicí síti (tis. m3/rok):	46.017		
... z toho vlastní potřeba vody (tis. m3/rok):	15.774	Celková přepočtená délka (km):	36.776
... z toho ostatní nefakturovaná voda (tis. m3/rok):	0.000	Ztráty vody na 1 km přepočtené délky (l/km/den):	3428.2

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Jednotkové náklady na vodovodní síti (Kč/m3):	27.483	Cena pro vodné bez DPH (Kč/m3):	37.60
Poruchy na rozvodné vodovodní síti (počet):	27	Cena pro vodné s DPH (Kč/m3):	43.24

ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI

Lokalizace rozhodujícího majetku:

Název příslušné obce:	Kaplice
Název rozhodující části obce:	Kaplice
Katastrální území:	Kaplice

Rozbory vody:

	1[ks]	2[ks]	3[%]	4[ks]	5[%]
Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:	4	0	0.00	0	0.00
Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:	4	0	0.00	0	0.00

1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně monitorovacího podle tabulky č. 3 přílohy č. 9.

2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH, NMH)

3. Procento vzorků s překročenými limity *(MH, NMH) z počtu odebraných vzorků*

4. Počet vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků*

5. Procento vzorků s překročenými limity *(NMH) z počtu odebraných vzorků*

* Limity podle zvláštního právního předpisu – vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Celkový počet kontrolních míst na síti: 3

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název vodoprávního úřadu: Kaplice

Číslo vodoprávního řadu: 3106

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Ing. Petr Hlinka	E-mail: petr.hlinka@cevak.cz	Telefon: + 420 387 761 418 Datum: 16.2.2017
Místo zpracování: České Budějovice	Zaměstnavatel: ČEVAK a.s.	