

SITUACE 1: 200  
K.Ú. KAPLICE

LEGENDA : Stávající inženýrské sítě		Správce/provozovatel
PPØ400		KANALIZAČNÍ STOKA JEDNOTNÁ NEBO SPLAŠKOVÁ / REVIZNÍ ŠACHTA
PPØ500		KANALIZAČNÍ STOKA DEŠŤOVÁ / REVIZNÍ ŠACHTA / UL.VPUST
LTØ100		VODOVODNÍ ŘAD (MATERIÁL, DN) VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
		ČEVAK, a.s.
		CETIN
		EG.D, a.s.
		EG.D, a.s.
		Technické služby Kaplice
Ostatní		UPOZORNĚNÍ :
		Provedený zářez podzemních inž. sítí je pouze orientační a nemusí být vzhledem k poskytnutým podkladům vždy úplný.
		Před zahájením zemních prací je stavitel povinen zajistit vytyčení a označení podzemních inženýrských sítí v navrhované trase výměny potrubí, vč. přípojek.
		KOMUNIKACE – HRANA ZAMĚŘENÁ
		OPLOCENÍ / ZEĎ – ZAMĚŘENÉ
		HRANICE POZEMKŮ KN (VNĚJŠÍ)
		HRANICE POZEMKŮ KN (VNITŘNÍ)
		ČÍSLO DOTČENÉHO POZEMKU KN

LEGENDA	
SO 1- VODOVOD	MATERIÁL A DN POTRUBÍ VODOVODNÍ ŘAD
PEØ110	
H-1	VB-6
Š	KM 0,051
	OZNAČENÍ VYTYČOVACÍHO BODU / STANIČENÍ ŠOUPE, ZMĚNA, HYDRANT, KILOMETRAŽ VODOVODU

Řad 1

celková délka 51,0 m  
PE Ø 110x6,6 mm, dl. 44 m  
PE Ø 160x9,5 mm, dl. 7 m

H-1 HYDRANT NADZEMNÍ  
VB-6 (DN100) - POŽÁRNÍ  
KM 0,051


VB-5  
KM 0,047

VB-4  
KM 0,035

### SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

(souřadnicový systém JTSK, výškový systém BPV)

Řad 1	VB-1	KM 0,000	757657.56	1192783.69	orientačně(nutno vytyčit stáv.potrubí)
	VB-2	KM 0,007	757653.76	1192778.42	orientačně(nutno vytyčit stáv.potrubí)
	VB-3	KM 0,011	757650.53	1192780.77	
	VB-4	KM 0,035	757627.97	1192788.97	orientačně(nutno vytyčit stáv.potrubí)
	VB-5	KM 0,047	757624.63	1192779.55	
	VB-6	KM 0,051	757625.00	1192775.56	odbočka hydrant H-1



VYPRACOVAL :	ZODP.PROJEKTANT :	Videall Projekt Jiří SVÁČEK	
Jiří SVÁČEK	Jiří SVÁČEK		
KRAJ : JIHOČESKÝ	OBEC : KAPLICE	KAT.ÚZEMI : KAPLICE	Chvalšinská 108, ČESKÝ KRUMLOV
STAVEBNÍK : MĚSTO KAPLICE, Náměstí 70, 382 41 Kaplice (IČ : 00245941)			
NÁZEV STAVBY :			
Kaplice, Pohorská ul. - obnova vodovodu a osazení pož.hydrantu		Č.ZAKÁZKY	2-212-13-PS
		STUPEŇ PD	DÚR/DSP/DVZ
		DATUM	12.2022
		FORMÁT	2 A4
OBSAH VÝKRESU :		MĚRITKO	1:200
		ČÍSLO VÝKRESU	C.2