



FeZn 30/4 – V ZEMNÍM VÝKOPU 35/80cm
UZEMNĚNÍ PRO OBJEKT SO 04a

LEGENDA VODIČŮ

- JIMACÍ VEDENÍ AIMgSi 8mm
- UZEMNĚNÍ FeZn 10mm, FeZn 30/4mm

POZNÁMKY:

- HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE ČSN EN 62 305 ed.2
- ZKUŠEBNÍ SVORKA BUDE OSAZENA 1,8m NAD TERÉNEM
- SPOJE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM ZE SILIKONU NE BITUMENEM
- V MÍSTĚ PŘECHODU Z BETONU MUSÍ BÝT NÁTĚR PROVEDEN 50mm NA KAŽDOU STRANU

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|---------|
| JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A VÝROBKY NAVRŽENÉ V TĚTO PD LZE ZAMĚNIT PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A A PROJEKTANTEM ZA OBDOBÍ JINÉHO VÝROBCE PŘI DODRŽENÍ DANÝCH VLASTNOSTÍ A CENOVÝCH RELACÍ ! | | | | | |
| ZODP. PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | | VÁCLAV PÁRTL | |
| V. PÁRTL | | V. PÁRTL | | PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ POD SKÁLKOU 543, ČESKÝ KRUMLOV | |
| INVESTOR | | Město Kaplice | | ZAK. ČÍSLO | 02 – 25 |
| Náměstí 70, 382 41 | | Kaplice | | DATUM | 01/2025 |
| AKCE | | Kompostárna Kaplice – Mostky | | MĚŘÍTKO | 1:100 |
| DRUH PŘÍLOHY | | 2 A4 | | FORMÁT | 2 A4 |
| SO 02 – UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD | | Č.PARÉ | | Č.VÝKRESU | |
| | | | | D1.4.4 | |