

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: „Kompostárna Mostky“

Zadavatel : Město Kaplice  
Sídlo: Náměstí 70, 382 41 Kaplice  
IČ: 00245941  
Zastoupený: Mgr. Libor Lukš, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 zákona:  
Ing. Martin Čada, Energetická agentura Vysočiny

---

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zadavatel obdržel v písemné elektronické podobě dne 04. 04. 2025

Příčemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

---

### **DOTAZ:**

„Dobrý den,

souladu s bodem 10.3. zadávací dokumentace k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Kompostárna Mostky““ vás chci požádat o vysvětlení či doplnění dokumentace. V dodaném výkazu výměr je položka „Váha 35t, vč.přefa dílů, kompletní provedení“, ovšem v projektové dokumentaci k váze je nosnost 40 tun. Ráda bych se tedy zeptala, která specifikace platí a kterou máme cenit.“

### **ODPOVĚĎ:**

Požadována nosnost je 40 tun. Platí tedy informace v projektové dokumentaci. V položkovém rozpočtu byla předmětná hodnota opravena na nosnost 40 tun.

Z tohoto důvodu zadavatel uveřejňuje aktualizovanou **Přílohu 5 Položkový rozpočet 08.04.2025**, kterou jsou dodavatelé povinni při zpracování svých nabídek použít.

---

Příloha:

**Přílohu 5 Položkový rozpočet 08.04.2025**

.....  
Ing. Martin Čada  
Energetická agentura Vysočiny