

Váš dopis ze dne: 28.01.2025

Naše značka: 025070249915
Vyřizuje: Šárka Šmardová
Tel.: tel.: +420 725 860 811
E-mail: sarka.smardova@cevak.cz
Datum: 03.02.2025

Atelier Elzet s.r.o.
Ladislav Zeman
nám. F. Křížíka č.p. 2840
390 01 Tábor

Kaplice, ul. Nové Domovy - parc. č. 972, objekt Dětské Skupiny Kaplice(povolení záměru - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Kaplice

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dešťovou kanalizaci neprovozujeme.

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu objektu pro Dětskou skupinu (55 osob) v areálu mateřské školy a jeho napojení na vodohospodářské sítě.

Navrhovaná vodovodní přípojka PE 40 bude napojena na stávající vodovodní řad. Za hranicí pozemku je navržena vodoměrná šachta, kde bude osazena vodoměrná sestava. Navrhovaná spotřeba vody je $Q_d = 1,08$ l/s.

Navrhovaná splašková kanalizační přípojka DN 150 bude napojena do revizní šachty na stávající kanalizační přípojce.

Likvidace dešťových vod je navržena na pozemku investora. Dešťové vody nebudou zpětně využívány pro spotřebu v domě.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

Obecná ustanovení:

- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

1. Podmínkou připojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím a osazení vodoměru je sjednání Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Požadavek na smlouvu můžete zadat prostřednictvím našeho portálu na stránkách www.cevak.cz v sekci Zákaznický servis nebo osobně v zákaznickém centru České Budějovice (Severní 2264/8) nebo obchodních kanceláří Jindřichův Hradec (Jiráskovo předměstí 622/II), Písek (Nádražní 701), Tábor (Kosova 2894). Informace ke sjednání smlouvy Vám poskytneme také na zákaznické lince tel. 844 844 870.
2. U pozemku došlo k vybudování přípojek v předstihu. K napojení budou využity tyto přípojky. Společnost ČEVAK a.s. disponuje pouze orientačními údaji o trasách a uložení těchto předbudovaných přípojek tak, jak je obdržela od jejich investora. Přesné údaje o dotčených přípojkách může vlastník stavební parcely ověřit kopanými sondami. Provedení těchto sond doporučujeme realizovat před zpracováním projektové dokumentace, resp. před vydáním příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.
3. Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.


Činnosti v průběhu realizace:

1. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí provede ČEVAK a.s. – p. Kodada, tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
2. Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.

3. Pro realizaci přípojek doložíte objednávku zhotovení přípojek. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost ČEVAK a.s. – pí. Poláková, tel. 731 642 822, jana.polakova@cevak.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor. Před zásypem potrubí od napojení na vodovodní řad až po vodoměr bude přizván ke kontrole pracovník ČEVAK a.s. a bude vydán písemný souhlas se zásypem.
4. Investor je povinen zajistit zemní práce a stabilitu stěn výkopů proti sesutí dle NV č.591/2006 Sb., příloha č.3 (jedná se zejména o pažení stěn výkopu a dostatečné rozměry výkopu, které musí umožňovat bezpečné provedení montážních prací spojených s osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek a provedením spojů nebo svařováním). ČEVAK a.s. je oprávněn odmítnout provedení montážních prací v případě, že výkop nebude řádně zajištěn proti sesutí (viz výše), a to až do doby provedení řádného zajištění (náklady na zbytečný výjezd pracovníků ČEVAK a.s. jdou k tíži investora).
5. Minimální půdorysné rozměry výkopu pro realizaci navrtávky potrubí jsou: šířka 1,0 m, délka 1,5 m. Minimální vzdálenost líce potrubí od stěny a dna výkopu je 0,3 m.
6. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě dle "Technické požadavky na umístění vodoměru". Bude osazen vodoměr Q₃ 10.
7. Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat) a předložena smlouva.

S pozdravem

Šárka Šmardová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2. 

Přílohy: Mapa_O25070249915.pdf

