



nové - 30/9080  
TPV15 + PŠ15  
nové umístění stoupačky 15

původní pozice stoupačky 15 bude zrušena

17/500/160 - demontovat  
PV10+PŠ10

### LEGENDA

Číslovka litinová tělesa (XX/HHH/ŠŠ - XX=počet tlánek/HHH= přípojevací rozteč tlánek/ŠŠ=šířka tlánek)  
Ocelová desková tělesa (AAVK/HLLL - AA = TYP; H= výška v dm, LLL= délka v cm).  
V prostoru kuchyně budou instalována ocelová desková tělesa POZINKOVANÁ - hygienická topná tělesa bez konvekčních plechů a krycích mřížek (AA/HLLL - AA = TYP; H= výška v dm, LLL= délka v cm - typ 30/6160 a 30/9080)  
Armatury otopných těles s dvoubodovým připojením bez integrovaného ventilu jsou na výkrese značeny symboly TR(P)V = termostatický rohový (přímý) ventil s termostatickou hlavicí, R(P)Š - rohové (přímé) regulační šroubení.  
Oranžově jsou označena demontovaná otopná tělesa.  
Modře jsou označena stávající ponechaná otopná tělesa. (Vzhledem ke stavebním úpravám bude provedena demontáž případný nový nátěr a zpětná montáž - v danm případě bylo rozhodnuto že v projekčně řešené části bodů požitá veškerá tělesa nová)  
Zeleně jsou označena nová otopná tělesa.  
Fialově jsou označena stávající otopná tělesa bez změn mimo projekčně řešenou část objektu.  
TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ - STÁVAJÍCÍ  
TOPNÁ VODA VRATNÁ - STÁVAJÍCÍ  
TOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ - NOVÉ  
TOPNÁ VODA VRATNÁ - NOVÉ  
PŘÍVOD K VZDUCHOTECHNICKÝM JEDNOTKÁM - NOVÉ  
VRATNÉ OD VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK - NOVÉ

<b>Jan Plucar</b>	tel.: 728 405 333, E-mail: plucar.vvp@seznam.cz	Razítko:
Vypracoval: Jan PLUCAR	Karlova 30/W., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 06346707	
Investor: Město Kaplice, Náměstí 70, 38241 Kaplice	Kontrola: Jan PLUCAR	
Místo: Školní č.p.226, 382 41 Kaplice		
Akce:	Stupeň PD: DPS	
<b>REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICE, ŠKOLNÍ 226 D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ</b>		Podpis:
Obsah:	Formát: 6x4	Arch. č.: 61/23 Datum: 8/23
<b>PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV</b>	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu:
		3