


OCEP "Z"
600/900/200
BÍLÉ PŘÍKON
IP 40/20
20% REZERVA MÍST
A

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------|
| <div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div> <div></div> | Akce: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICE, ŠKOLNÍ 226 | | Investor: Město Kaplice | | Stupeň: DPS | | Zak.č.: D-1.4.4.12 | | |
| | Část: D-1.4.4 ELEKTROINSTALACE SCHEMA ROZVADĚČE RO1(PŮVODNÍ), RKA(KANCELÁŘ-NOVÝ) | | Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DİS. | | Kreslil: DANIEL MADL | | Datum: 10/2023 | | List/ Listů: 2 / 2 |

ROZVADĚČ RO1 (PŮVODNÍ) –VÝMĚNA
ROZVADĚČ RK (KANCELÁŘ)
STAV.RO1 DEMONTOVAT OKRUHY, PŘĚPOJIT
Ochrana PND:
Základní – automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená – hlavním pospojováním
– doplňující pospojování
– proudovými chrániči
INSTALOVANÝ PŘÍKON: P_i = 18kW
SOUDOBÝ PŘÍKON: P_s = 10kW
POZNÁMKA:
ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ OKRUHY A UPRAVIT ROZVADĚČ
DLE ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

DANIEL MÄDL

10/2023

2/2