


HL. POSPOJ. Z PAS  
PŘÍVOD Z ROZVADĚČE RE  
OVL. Z ROZVADĚČE RE

CYKY	3Cx1,5	□	RACK+R-ST
CYKY	3Cx2,5	○	ČOV
CYKYL	3Cx1,5	×	S1
CYKYL	3Cx1,5	×	S2/1
CYKYL	3Cx1,5	×	S2/2-13
CYKYL	3Cx1,5	×	S3
CYKYL	3Cx1,5	×	S4
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z1
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z2
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z3
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z4
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z5
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z6
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z7
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z8
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z9
CYKYL	3Cx1,5	⌋	Z10
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z11
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z12
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z13
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z14
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z15
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z16
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z17
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z18
CYKYL	3Cx2,5	⌋	Z19
CYKYL	3Cx1,5	⌋	Z12
CYKYL	3Cx1,5	⌋	Z13
CYKY	5Cx2,5	⌋	M1
CYKY	5Cx4	⌋	M2
CYKY	5Cx2,5	⊗	FL. SPORÁK

CYKY 5Cx1,5  TLAKOVÝ SPÍNAČ

CYKY 3Ax1,5  HLADINOVÉ SONDY – VRT

CYKY 5Cx2,5 (α) ČERPADLO VE VRTU

CYKY 3Cx1,5 → EL. ZVONEK

DOPLŇ. POSPOJ. KOUPELNA  
DOPLŇ. POSPOJ. KOUPELNA  
DOPLŇ. POSPOJ. KOUPELNA

RB - SKRIN MOELLER BF-U-4/96-C  
588 x 770 x 127 mm  
KRYTI : IP 30/20  
POŤŘEBA : 1ks

ZODP. PROJEKTANT	V. PARTL	VYPRACOVAL	V. PARTL	VACLAV PARTL
INVESTOR	MĚSTO KAPLICE	PROJEKTOVANI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ POD SKALKOU 543, ČESKÝ KRUMLOV		
NAMĚŠTÍ 70, 382 41 KAPLICE	ZAK. ČÍSLO			
AKCE	HAJENKA MĚSTA KAPLICE	43 - 18		
parc.č. 418, k.ú. BLANSKO U KAPLICE	DATUM			
	10/2018			
	MĚŘÍTKO			
	----			
	FORMÁT			
	2 A4			
DRUH PŘÍLOHY	ROZVADĚČ RB	Č. PARÉ	Č. VÝKRESU	
			E 8	

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C ; 3N PE AC 50 Hz 400V/TN-S  
OCHRANA AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3