



Čís	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DŘÍH PODLAHY	STĚNY	PODHLAD	SV	výš (m)
2.01	CHOUBA	26,30	KERAM. DLÁŽBA	508,2	KER. SOKL	C-	3200
2.02	VZT. STUPAČKY	3,73					3200
2.03	VÝTAHOVÁ PLOŠINA	2,84	-				7,75
2.04	VYTLOUK. VAJEC, PŘÍPR. MASA	9,57	STĚRKA	506	OBKLAD 2000	B-SOK podh.	2500
2.05	VARNA	82,20	STĚRKA	506	OBKLAD 2600	A - GF	2500
05a	CHOUBA		STĚRKA	506	OBKLAD 2000	B-SOK podh.	2500
2.06	MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ	8,18	STĚRKA	508,2	OBKLAD 2600	A - GF	2500
2.07	PŘÍRUČNÍ SKLAD	8,57	KERAM. DLÁŽBA	508,2	KER. SOKL	B-SOK podh.	2500
2.08	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	18,50	STĚRKA	506	OBKLAD 2600	A - GF	2500
2.09	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	8,67	VINYL	505			3200
2.10	DENNÍ MÍSTNOST	8,70	VINYL	505	OBKLAD 800-1600		3200
2.11	PŘEDSÍŇ	1,81	KERAM. DLÁŽBA	507,2	OBKLAD 2000		3200
2.12	POHOTOVOSTNÍ WC	2,79	KERAM. DLÁŽBA	507,2	OBKLAD 2000		3200
2.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,02	KERAM. DLÁŽBA	507,2	OBKLAD 2000		3200
2.14	JÍDELNA	-	BEZE ZMĚN				3080

LEGENDA SVĚTELNÉ INSTALACE:

NO – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

– SVÍTIDLO STROPNÍ, LED

– SVÍTIDLO STROPNÍ, LED

– SVÍTIDLO STROPNÍ, LED

– SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED

– INFRAPASIVNÍ ČIDLO STROPNÍ–OVĚŘOVÁNÍ OSVĚTLENÍ

– INFRAPASIVNÍ ČIDLO NÁSTĚNNÉ–OVĚŘOVÁNÍ OSVĚTLENÍ

– VYPÍNAČE,OVĚŘOVÁNÍ OSVĚTLENÍ IP20

– VYPÍNAČE,OVĚŘOVÁNÍ OSVĚTLENÍ IP43

– TLAČÍTKO – OVĚŘOVÁNÍ OSVĚTLENÍ IP43

OSV. – VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ

Legenda svítidel

A1 Ref.výrobek Beghelli SpA 40005H BS100 LED REG HV L1580 4K

A2 Ref.výrobek Beghelli SpA 40005H BS100 LED REG HV L1580 4K_53 W

B1 Ref.výrobek Beghelli SpA 70091 BACKLIGHT UGR19 40W 600X600 4K

C1 Ref.výrobek Beghelli–Elplast A44–10160CM Lunako LED

C2 Ref.výrobek Beghelli–Elplast A44–10210CM LUNAKO LED 36w O

NA1 Ref.výrobek Beghelli SpA 19713 DOT AE AT SE/SA IP65 LF_long

NA2 Ref.výrobek Beghelli SpA 19714 DOT AE GL AT SE/SA IP65 LF_wide

NB Ref.výrobek Beghelli SpA 19450 INFINITA RTI CT SE LTO L

N1 Ref.výrobek Beghelli SpA 19452 INFINITA RTI + 4682 (verze SA)

STAVBA: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICE SKOLNÍ 286	HL.PROJ.: ING. MILAN ŠPULÁK ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA KRESLIL: DANIEL MÁDL	ČÁST PROJEKTU: D-1.4.4 ELEKTROINSTALACE	
		VÝKRES: PŮDORYS 2.NP – SVĚTELNÁ ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO: 1:50
ČÍSLO ZAK.: -	STUPEŇ: DPS	DATUM: 10/2023	VÝHOTOVENÍ:
INVESTOR: Město Kaplice	FORMÁT: 1000x594	ČÍSLO PRÍLOH: D-1.4.4.5	