



LEGENDA VODIČŮ

- SÍŤELNÁ INSTALACE CKNL, CKRY 3A (VYPÍNAČE), CKRY, CKRY 30x1,5 , CKRY 50x1,5
- ZASUVKOVÁ INSTALACE CKNL, CKRY 30x2,5
- SPORÁKOVÁ INSTALACE CKRY 50x2,5
- MOTOROVÁ INSTALACE CKRY 50x2,5 , CKRY 50x4

LEGENDA SVÍTEL

- A SVÍTLIDLO ŽÁROKOVÉ OSMONT AURA 7 IN-12BT12/012 75W IP44
- B SVÍTLIDLO ŽÁROKOVÉ OSMONT FLOBA 4 IN-22DU14/127 2x25W IP43
- C SVÍTLIDLO ŽÁROKOVÉ OSMONT AURA2 IN-12K52/042 60W IP43
- C1 SVÍTLIDLO ŽÁROKOVÉ OSMONT AURA10 IN-22BT14/014 2x275W IP20
- D SVÍTLIDLO ŽÁROKOVÉ OSMONT IN-172/14 60W IP44
- E SVÍTLIDLO LED RABALUX PRAGA 8198 15W IP44
- Z SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ MODUS LUX258 ENG 2x58W IP20
- Z1 SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ MODUS P258PCE, ENG 2x58W IP54

POZNÁMKY

- VYPÍNAČE OSMONT 120 cm NAD PODLAHU
- ZASUVKY OSMONT 40 A 120 cm NAD PODLAHU
- VŠECHY OSMONT VYPÍNAČŮ, ZASUVKŮ A SVÍTEL DOHODNOUT S MÍSTNOSTŘEM
- INSTALACE SVÍTEL BŮDE PROVÁDĚNA DLE NÁHRNÍ ZPRACOVÁNĚNÍ KUCHYNSKÝM STUDIEM

ZDOP. PROJEKTANT	V. PÁRTEL	VYPRACOVAN	V. PÁRTEL	PROJEKTOVANÍ ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
INVESTOR	MĚSTO KAPLICE	POD SKALKOU 543, ČESKÝ KRUMLOV	ZK. ČÍSLO	43 - 18
ADRESA	NÁMĚSTÍ 70, 382 41 KAPLICE	DATUM	10/2018	
	HAJEVNKA MĚSTA KAPLICE	MĚŘENÍ	1:50	
	parc.č. 418, k.č. BLANSKO U KAPLICE	TOČNOST	8 A4	
DRUH PRŮJEDY		ČÍSLO	ČÍSLO	
ELEKTROINSTALACE 2.NP			E 7	

3. PEN AC 50Hz 400V/IN-C : 3N PE AC 50 Hz 400V/IN-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZPROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A VÝROBKÝ NÁVRŽENÉ V TĚTO PD LZE ZAMĚNIT PO DOHODĚNÍ S MÍSTNOSTŘEM A
A PROJEKTOVATEM ZA OBDOBÍ JINHO VÝROBE PŘI DODRŽENÍ DANÝCH VLASTNOSTÍ A CENOVÝCH RELACÍ !