



LEGENDA VODIČŮ:

- · · · — PŘÍVOD PRO ROZVADĚČ RE CYKY 4Bx16
- PŘÍVOD PRO ROZVADĚČ RB CYKY 4Bx10
- PŘÍVOD PRO ROZVADĚČ RT CYKY 4Bx10
- · · · — OVLÁDACÍ VEDENÍ CYKY 3Cx1,5
- OVLÁDACÍ VEDENÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ CYKY 5Cx1,5
- OVLÁDACÍ VEDENÍ (HLADINOVÉ SONDY) CYKY 3Ax1,5
- PŘÍVOD PRO ČERPADLO VE STUDNI CYKY 5Cx2,5
- PŘÍVOD PRO čov CYKY 3Cx2,5

POZNÁMKY:

- PŘÍVODNÍ KABELY BUDOU ULOŽENY V TRUBKÁCH DN 63mm
- PŘI STAVBĚ JE NUTNÉ DODRŽOVAT ČSN 73 6005, ČSN 33 2000–41–4, ČSN 341050, 343100, 383380, 360400 TÝKAJÍCÍ SE VLASTNÍ STAVBY
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZAJISTIT JE PŘED POŠKOZENÍM
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KABELOVÉ SKŘÍŇE A ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE RE NA POZEMKU URČÍ PROJEKT KABELOVÉ PŘÍPOJKY E.ON

3 PEN AC 50Hz 400V/TN–C ; 3N PE AC 50 Hz 400V/TN–S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A VÝROBKY NAVRŽENÉ V TĚTO PD LZE ZAMĚNIT PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A A PROJEKTANTEM ZA OBDOBNÉ JINÉHO VÝROBCE PŘI DODRŽENÍ DANÝCH VLASTNOSTÍ A CENOVÝCH RELACÍ !

ZODP. PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	VACLAV PARTL		
V. PÁRTL	V. PÁRTL	PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
INVESTOR	MĚSTO KAPLICE	POD SKALKOU 543, ČESKÝ KRUMLOV		
NÁMĚSTÍ 70, 382 41 KAPLICE	ZAK. ČÍSLO	43 – 18		
AKCE	DATUM	10/2018		
HÁJENKA MĚSTA KAPLICE	MĚŘÍTKO	1:200		
parc.č. 418, k.ú. BLANSKO U KAPLICE	FORMÁT	2 A4		
DRUH PŘÍLOHY		Č.PARÉ	Č.VÝKRESU	
SITUACE – VENKOVNÍ ROZVODY			E 2	

