

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE

odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče

Náměstí 70, 382 41 Kaplice

fax: 380 303 110, telefon: 380 303 142, e-mail: okrouhly@mestokaplice.cz, www.mestokaplice.cz

Spisová značka: SZ-MěÚK/22833/2017/02

Č.j.: MěÚK/22833/2017

V Kaplici dne: 21. 8. 2017

Oprávněná úřední osoba: Bc. Okrouhlý Roman, vedoucí odboru

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, jako příslušný vodoprávní úřad (dále též „vodoprávní úřad“), podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

I. mění

podle ust. § 12 odst. 2 vodního zákona povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) bodu 1 vodního zákona, k vypouštění odpadních vod z ČOV Pořešín, vydané Městským úřadem Kaplice dne 6. 4. 2007 pod Č.j.: ŽP-0285-07-Ko, takto:

Přípustné množství znečištění vypouštěných splaškových odpadních vod na odtoku z ČOV Pořešín:

Parametr	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	t/rok
CHSK _{cr}	120	150	1,49
BSK ₅	30	60	0,34
NL	30	60	0,36

Množství odpad. vod 79 EO:

- prům. 0,58 l/s, max. 0,82 l/s, prům. 2 106 m³/měs., max. 18 150 m³/rok.
- Vypouštění bude probíhat 12 měsíců v roce
- Umístění vypouštění: vodní tok – IDVT 10254281, ř.km 0,5, čhp 1-06-02-0330-0-00, souřadnice: S-JSTK: y-756531, x-1188284, HVL_0290.

II. stanovuje

podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona podmínky:

- povolení je platné od 1. 1. 2018
- lhůtu, pro kterou se povolení uděluje: do 31. 12. 2027,
- Pro sledování působení bodových zdrojů znečištění na vodárenskou nádrž Římov bude společně s povolenými ukazateli sledován též ukazatel P_{celk.}, bude vyhodnocována roční

bilance a výsledky budou předávány každý rok nejpozději do 28. 2. prostřednictvím elektronického systému ISPOP.

- budou odebírány vzorky typu „A“ (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) na odtoku ze stabilizační nádrže – odtoková šachta, 4 x ročně (1x za čtvrtletí), během provozu ČOV v čase od 7 do 17 hodin, metodami pro rozborů odpadních vod, na základě kterých je laboratoř držitelem platného osvědčení o akreditaci nebo osvědčení o správné činnosti laboratoře,
- měření objemu vypouštěných vod – Thomsonův přeliv,
- způsob vyhodnocení rozborů znečištění vypouštěných vod: porovnáním naměřených hodnot s hodnotami povolenými vodoprávním úřadem,
- způsob, forma a četnost předávání výsledků měření a rozborů vodoprávnímu úřadu: výsledky měření a rozborů budou v písemné formě uchovávány po dobu 5 let a předávány v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodního zákona, každý rok nejpozději do 28. 2. prostřednictvím elektronického systému ISPOP,

Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí Č.j.: ŽP-0285-07-Ko.

účastník řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

- Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ 00245941 v zastoupení ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice IČO 60849657

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 4. 8. 2017 žádost podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, od Města Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ 00245941 v zastoupení ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice IČO 60849657, o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, z ČOV Pořešín. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v dané lokalitě, způsob vypouštění odpadních vod z ČOV a jelikož žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny povolení k nakládání s vodami na úroveň limitů BAT, rozhodl v souladu s ust. § 115 odst. 10 vodního zákona bezodkladně a ust. § 36 a ust. § 47 správního řádu v řízení nepoužil.

Úroveň limitů stanovených nařízením vlády č. 401/2015 Sb., ze dne 14. 12. 2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, bude dodržena. Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící prodloužení platnosti povolení. Hodnoty stanovené v tomto rozhodnutí jsou v souladu s právními předpisy České republiky i s ostatními předpisy, kterými je Česká republika vázána. Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.


K žádosti bylo předloženo:

- Vyjádření správce vodního toku a stanovisko správce povodí: Povodí Vltavy státní podnik značky – 37677/2017-143
- Povolení k vypouštění odpadních vod vydané Městským úřadem Kaplice dne 7. 3. 2007 pod Č.j.: ŽP-0285-07-Ko
- Dodatek smlouvy o provozování
- Situace
- Snímek z centrální evidence vodních toků

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ust. § 81 správního řádu, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Kaplice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů (podle počtu účastníků řízení). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kaplice. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.




Bc. Roman Okrouhlý
oprávněná úřední osoba
vedoucí odboru životního prostředí,
územního plánování a památkové péče

Obdrží účastníci řízení:

- Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice prostřednictvím ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 709/5, 371 21 České Budějovice, prostřednictvím Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5



Městský úřad Kaplice
Odbor životního prostředí
Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Tel.: 380 303 142 fax: 380 303 110 e-mail: priroda@mestokaplice.cz

VODOVODY A KANALIZACE JIŽNÍ ČECHY se sídlem v Č. Budějovicích		
Došlo: 17-04-2007		
Přiděleno útvaru:	Č.j.: 10413853	TV

Městský úřad Kaplice
Odbor životního prostředí
Náměstí 70
382 41 Kaplice

Čj: ŽP-0285-07r-Ko
Vyřizuje: Kocourek, oprávněná úřední osoba
Dne: 6.4.2007



Rozhodnutí nabylo právní moci a je
vykonatelné dne 15.4.2007



Rozhodnutí

o aktualizaci platného vodohospodářského rozhodnutí ze dne 9.5.2001 pod čj. ŽP-1935/01-Ža k nakládání s vodami pro „ČOV Pořešín, čhp 1-06-02-033“, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

V ý r o k o v á č á s t

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vydává vlastníku, tj.

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ: 00245941

dle § 9 odst. 4) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, (vodní zákon) **aktualizaci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze dne 9.5.2001 pod čj. ŽP-1935/01-Ža. Zdrojem vypouštění odpadních vod je čistírna odpadních vod v Pořešíně.** Jedná se o neměnné stávající vypouštění odpadních vod do vod povrchových, v množství

max. 70,2 m³ /den

max. 18 150 m³ /rok

Platnost povolení nakládání s vodami ze dne 9.5.2001 pod čj. ŽP-1935/01-Ža zaniká dnem 31.12.2007, platnost povolení čj. ŽP-0285-07r-Ko ze dne 6.4.2007 nabývá účinnosti dnem 1.1.2008. Ostatní náležitosti povolení ze dne 9.5.2001 pod čj. ŽP-1935/01-Ža zůstávají v platnosti.

Stavba je umístěna v čhp 1-06-02-033, č.hydr. rajonu 631, k.ú. Pořešín.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se **vydává na dobu deseti let.**

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, obdržel dne 14.3.2007 žádost VaK Jižní Čechy a.s. se sídlem B. Němcové, České Budějovice, na základě smlouvy mezi Městem Kaplice, Náměstí 70 a VaK Jižní Čechy a.s., České Budějovice, o obstarávání správy a provozu veřejného vodovodu a kanalizace, o vydání aktualizace rozhodnutí ze dne 9.5.2001 pod čj. ŽP-1935/01-Ža na vypouštění odpadních vod do vod povrchových v Pořešíně. Platnost

povolení k odběru podzemních vod, která nabyla právní moc před 1.1.2002 podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a ustanovení čl. II až V zákona č. 20/2004 Sb., zanikají nejpozději dnem 1.ledna 2008.

K žádosti bylo doloženo:


- vyjádření Povodí Vltavy s.p., Litvínovická 5, České Budějovice
- rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze dne 9.5.2001 pod čj. ŽP-1935/01-Ža
- rozhodnutí o povolení užívání vodního díla čistírny odpadních vod ze dne 27.8.2003, čj. ŽP-0893-03r-Ko
- smlouva mezi Městem Kaplice a VAK Jižní Čechy, a.s., České Budějovice
- plán kanalizačního řádu Obce Pořešín včetně ČOV

Vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí MěÚ Kaplice, jsou známy poměry na čistírně odpadních vod v Pořešíně a žádost poskytovala dostatečný podklad pro aktualizaci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání a správního řízení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Kaplice, odboru životního prostředí.




Oprávněná úřední osoba: Ing. František Turek
vedoucí odboru ŽP MěÚ Kaplice

Obdrží účastník řízení:

VAK JČ a.s., B.Němcové 2/12, 370 80 České Budějovice

Okresní úřad Český Krumlov
referát životního prostředí
Plešivec 268
381 21 Český Krumlov

Č.j.: ŽP – 1935/01-Ža
Vyřizuje: ing. Vlasta Žáčková
Dne: 9.5.2001



ROZHODNUTÍ

o povolení ke zřízení vodohospodářského díla „Čistírna odpadních vod Pořešín“ a s tím souvisejícího nakládání s vodami dle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V ý r o k

Okresní úřad Český Krumlov, referát životního prostředí, jako příslušný vodohospodářský orgán podle § 2 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení stavebníkovi

městu Kaplice

I. dle § 9 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a § 66 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povolení ke zřízení vodohospodářského díla „Čistírna odpadních vod Pořešín“ podle projektové dokumentace zpracované v listopadu 1996 pod číslem zakázky 420-71 ing. Milošem Kratochvílem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0100336 a ing. Jiřím Kaňkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0100066

Stavbu čistírny odpadních vod Pořešín tvoří:

- SO 01 Příprava území
- SO 02 Odlehčovací komora
- SO 03 Lapák písku LP-Ž
- SO 04 Štěrbínová nádrž ŠN 11/30
- SO 07 Vodovodní přípojka
- SO 10 Stabilizační nádrž
- SO 12 Propojovací potrubí
- SO 13 Kanalizace – odvedení povrchových vod
- PS 01 Povrchový areátor

Stavba vodohospodářského díla bude umístěna v čhp 1-06-02-033, v k.ú. Pořešín na pozemcích parcel. č. 12 (dle PK 11/1, 12), 30/1, 1458/1 (dle PK 11/1, 12, 1458/1), 1458/6, 1458/11, 1769 (dle PK 11/1, 13, 22, 23, 24), 2146/1.

Vodohospodářské dílo je zřizováno za účelem čištění splaškových odpadních vod v Pořešíně části města Kaplice a jejich odvádění do Žďárského potoka v ř.km 0,45 v čhp 1-06-02-033.

II. dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Pořešín do Žďárského potoka v ř.km 0,45 v čhp 1-06-02-033 a stanovuje:

Lhůtu, pro kterou se povolení uděluje: do 30. 3. 2011

Přípustné množství vypouštěných vod:

max. 70,2 m³/den

max. 18 150 m³/rok

Přípustné množství znečištění ve vypouštěných vodách:

V ukazateli BSK₅ - hodnotu „p“ 30 mg/l, hodnotu „m“ 60 mg/l, max. 0,34 t/rok

V ukazateli NL - hodnotu „p“ 30 mg/l, hodnotu „m“ 60 mg/l, max. 0,36 t/rok

V ukazateli CHSK_{Cr} - hodnotu „p“ 120 mg/l, hodnotu „m“ 150 mg/l, max. 1,49 t/rok

Budou také prováděny rozborů vypouštěného znečištění v ukazatelích N-NH₄⁺, P_C.

Způsob odběru vzorků:

Dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut.

Četnost odběru vzorků:

4 vzorky ročně – 1 x za 3 měsíce

Místo odběru vzorků:

V odtokové šachtě - ze stabilizační nádrže

Měření množství objemu vypouštěných vod:

Na měrném Thomsonově přelivu

Způsob provádění rozborů vypouštěného znečištění:

Metodami pro rozborů odpadních vod, na základě kterých je laboratoř držitelem platného osvědčení o akreditaci nebo osvědčení o správné činnosti laboratoře.

Způsob vyhodnocení měření objemu vypouštěných vod:

Dvakrát denně v době přítomnosti obsluhy ČOV bude na měrném Thomsonově přelivu změřena hodnota objemu v l/s.

Součin aritmetického průměru hodnot objemu v l/s naměřených za den a počet sekund bude hodnota denního objemu vypouštěných vod.

Součin aritmetického průměru hodnot objemu v l/s v kalendářním roce a počet sekund v tomtéž roce bude hodnota ročního objemu vypouštěných vod.

Způsob vyhodnocení rozborů znečištění vypouštěných vod:

Pro posouzení dodržení hodnot „p“ z ČOV Pořešín jsou směrodatné výsledky rozborů dvouhodinových směsných vzorků.

Pro posouzení dodržení hodnot ročního vypouštěného znečištění z ČOV Pořešín je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů dvouhodinových směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

Způsob, forma a četnost předávání výsledků měření a rozborů vodohospodářskému orgánu:

V písemné formě budou výsledky sledování uchovávány po dobu 5 let a předkládány budou na výzvu vodohospodářského orgánu.

Povolení se uděluje za těchto podmínek a povinností:

- 1) Stavba bude prováděna podle ověřené projektové dokumentace.
- 2) Stavba bude prováděna právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací.
- 3) Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Dokončena bude do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení lhůty k dokončení je stavebník povinen požádat Okresní úřad Český Krumlov, referát životního prostředí, o její prodloužení s uvedením důvodů, pro které nebyla tato lhůta dodržena.
- 4) Bezpečnost práce při provádění stavby bude zajištěna podle požadavků, které jsou upraveny zvláštními předpisy.
- 5) Povolení pozbývají platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- 6) Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

- 7) Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě a práce v blízkosti těchto vedení budou prováděny dle pokynů jednotlivých správců.
- 8) Budou provedeny požadavky uvedené v závěru závěrečné zprávy o inženýrskogeologickém průzkumu pro stavbu čistírny odpadních vod v Pořešíně, okres Český Krumlov, která byla vypracována v listopadu 1996 ing. Lubomírem Šetinou z Geologického institutu, 28. října 30, 370 01 České Budějovice.
- 9) Stavbu lze užívat k danému účelu až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
- 10) Po dokončení stavby podá stavebník u Okresního úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí, návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podle § 79 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 132/1998 Sb.

K návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí žadatel připojí:

- 1) Projektovou dokumentaci skutečného provedení
- 2) Geometrický plán
- 3) Geodetické zaměření stavby vodohospodářského díla
- 4) Protokol o předání a převzetí stavby vodohospodářského díla
- 5) Protokol z provedené výchozí revize elektroinstalace
- 6) Protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti stoky dle ČSN 75 69 09 (leden 1996) a ČSN EN 1610 (756114), (duben 1999)
- 7) Protokoly z provedených zkoušek dle TNV 75 6910 (září 1995) Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
- 8) Návrh provozního řádu čistírny odpadních vod ke schválení vodohospodářským orgánem
- 9) Pravomocné rozhodnutí o ochranném pásmu čistírny odpadních vod Pořešín

O d ů v o d n ě n í

Okresní úřad Český Krumlov, referát životního prostředí, obdržel dne 16.3.2001 žádost o povolení ke zřízení vodohospodářského díla „Čistírna odpadních vod Pořešín“ a s tím souvisejícího nakládání s vodami dle zákona č. 138/1973 Sb., vodách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla podána městem Kaplice. Na stavbu předmětného vodohospodářského díla a s ním souvisejícího nakládání s vodami vydal Okresní úřad Český Krumlov, referát životního prostředí, rozhodnutí ze dne 1.7.1997, čj. ŽP 2741/97-Ža. Povolení však pozbyla platnosti, a proto město Kaplice požádalo o vydání nových povolení.

Okresní úřad Český Krumlov, referát životního prostředí, oznámil zahájení správního řízení o vydání povolení ke zřízení vodohospodářského díla „Čistírna odpadních vod Pořešín“ dle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 12.4.2001, čj. ŽP 2467/01-Ža. Dne 12.4.2001, čj. ŽP 2468/01-Ža oznámil Okresní úřad Český Krumlov, referát životního prostředí, zahájení správního řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod Pořešín do Žďářského potoka v ř.km 0,45 v čhp 1-06-02-033 dle zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a současně bylo nařízeno ústní jednání na 24.4.2001. Předmětem ústního jednání bylo projednání žádosti o vydání povolení k vypouštění odpadních vod podle nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Čistírna odpadních vod Pořešín je zdroj znečištění velikosti 172 EO₆₀, a proto je zařazen do velikosti do 500 EO.

K žádosti o vydání povolení bylo připojeno:

Seznam parcelních čísel z katastru nemovitostí a druhy stavebních pozemků.

Doklady, jimiž stavebník prokázal, že je vlastníkem pozemků.

Doklady, jimiž stavebník prokázal, že k ostatním pozemkům dotčeným stavbou má jiné právo, které jej opravňuje zřídit na nich předmětnou stavbu.

Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení

Územní rozhodnutí Městského úřadu v Kaplici, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí z 1.7.1996, čj.: 910/96-výst.

Vyjádření Okresního úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí, ze dne 10.1.1996, čj. ŽP 6765/95/Ža,Hj,Ma,Pep.

Souhlas Okresního úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí s návrhem trasy kanalizace k ČOV Pořešín z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu z 20.4.2001, čj. ŽP-2668/01 Pš.

Souhlas Městského úřadu v Kaplici, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí z 10.6.1996, čj. 909/96-výst.

Stanovisko společnosti Povodí Vltavy, a.s., České Budějovice z 20.12.1995, zn. 6715/95/143; z 30.1.1996, zn. 423/93/143; z 16.1.1997, zn. 61/97/143.

Souhlas Městského úřadu v Kaplici, odboru výstavby a územního plánování dle § 120 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze 7.3.2001, čj. 300/01-výst./Zi.

Rozhodnutí Okresního úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí, z 12.3.1996, čj. ŽP 1342R/96-Ja o souhlasu k územnímu rozhodnutí s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 metrů od okraje pozemků plnících funkci lesa.

Rozhodnutí Okresního úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí, z 28.5.1996, čj. ŽP 3400/96/Pep o udělení souhlasu s činností, která by mohla změnit krajinný ráz nebo snížit jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Podaná žádost obsahovala náležitosti v souladu s § 58 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 16 a 18 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb.

Stavebník zaplatil dne 23.4.2001 správní poplatek ve výši 3 000,- Kč za vydání povolení vodohospodářského orgánu. Poplatek je stanoven položkou 16. odst. 1 písm. g) Sazebníku správních poplatků, přílohy k zákonu ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Vodohospodářský orgán během správního řízení zjistil, že výše uvedená stavba může být provedena tak, jak je stanoveno v tomto rozhodnutí, a proto žádosti bylo vyhověno. Provedení stavby je z vodohospodářského hlediska potřebné, protože předmětné území je v II. ochranném pásmu vodárenského odběru z Malše pro úpravnu vody Pořešín, odpadní vody z Pořešína jsou vypouštěny do Žďárského potoka v ř.km 0,45 v čhp 1-06-02-033, který je levobřežním přítokem vodárenského toku – řeky Malše v ř.km 41,6. Řeka Malše zásobuje vodou vodárenskou nádrž Římov. V těsné blízkosti v ř.km 40,25 řeky Malše je dále prováděn vodárenský odběr (max. 100 l/s).

Projektová dokumentace byla Okresnímu úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí, předložena ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení projektové dokumentace si ponechává speciální stavební úřad pro úřední potřebu. Po právní moci rozhodnutí speciální stavební úřad zašle jedno ověřené vyhotovení projektové dokumentace stavebníkovi.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 - ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Budějovického kraje, prostřednictvím Okresního úřadu Český Krumlov, referátu životního prostředí.




Alena Hanslová
pověřená řízením referátu