



ELEKTRO SOBÍŠEK JOSEF ČESKÉ BUDĚJOVICE	Akce	Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení – Kaplice č.p. 45		Investor	Město Kaplice Náměstí 70, 382 41 Kaplice		Stupeň	RDS	Zak.č.	067/2020	Výkres č.	E5
	Část	ELEKTRONINSTALACE CELKOVÉ SCHEMA EI		Projektant	MARTIN VAŇAS D.S. IČO 74 31 65 75		Kreslil	MARTIN VAŇAS	Datum	11/2020	List/Listů	1/1

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz  
SOUSTAVA TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem: automatickým odpojením od zdroje  
zvýšené – ochranným pospojením  
– proudovým chráničem

ČÁST CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  
Instalovaný výkon  $P_i = 120\text{kW}$   
Soudobý příkon  $P_s = \text{cca } 70\text{kW}$