



položka - ZI V pož			
POTRUBÍ		DN	m, ks
Hostalen DN 32 (PN10) - včetně kotevního materiálu, izolace a tvarovek		32	14
vybourání rýhy šířky 0,3 v podlaže a likvidace suti. Následně poté uvedení povrchu do původního stavu (dle skladby podlahy)- 2 m2			4
prostup stropem a vybourání pro stoupačku DN32			3
POŽÁRNÍ HYDRANT D 25 Q > 1,1 l/s HADICOVÝ SYSTÉM, HADICE DN 25 , L 30m	25.00		3

položka - ZI V 1.NP		
POTRUBÍ	DN	m
Hostalen DN 32 (PN10) - včetně kotevního materiálu, izolace a tvarovek	32	22
Hostalen DN 25 (PN10) - včetně kotevního materiálu, izolace a tvarovek	25	11
Hostalen DN 20 (PN10) - včetně kotevního materiálu, izolace a tvarovek	20	13
Hostalen DN 20 (PN10) - včetně kotevního materiálu, izolace a tvarovek - TUV	20	10
vybourání rýhy šířky 0,3 v podlaže a likvidace sutí. Následně poté uvedení povrchu do původního stavu (dle skladby podlahy)- 6 m2		13
prostupy stropem, zdí a vybourání pro stoupačky, zasekání do zdí - uvedení do původního stavu		13
ARMATURY, PŘÍSLUŠENSTVÍ	ks	
KK 25 - KULOVÝ KOHOUT	2	
KK 20 - KULOVÝ KOHOUT	1	
D20 - VENTIL - HADICE	7	
Průt.ohříváč CLAGE MH6 5,7 kW, 230V, 25A	1	

ING. PAVEL ŠTĚPÁN, Hlincova Hora 19, 373 71 pošta Rudolfov		MĚŘITKO	1:50
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ - KAPLICE č.p. 45	STUPEŇ	DPS
PŘÍLOHA	ZTI - VODOVOD - PŮDORYS 1. NP	ČÍSLO PŘÍLOHY	2.