



ROZVADĚČ RO – OVL.
OSVĚTLENÍ TĚLOCVIČEN
OCER-P 60/60/15
IP40/20
RAL9010

NAPLŇ:
3x JISTIČ-CHRANIČ – 10kA
5x VYPÍNAČ 1-POLOVÝ 10kA
1x HOP

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUSTAVA TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem: automatickým odpojením od zdroje
zvýšené – ochranným pospojením
– proudovým chráničem

ELEKTRO SOBÍŠEK JOSEF ČESKÉ BUDEJOVCE	Akce	NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY P.Č. 1573/3, 1573/2, 1528/1 K.U. KAPLICE	Investor	Město Kaplice Náměstí 70, Kaplice 382 41	Stupeň	DPS	Zak.č.	089/2020	Výkres D.1.4.E.12
	Část	ELEKTROINSTALACE SCHEMA ROZVADĚČE RO	Projektant	MARTIN VAŇAS 74 31 65 75	Kreslil	MARTIN VAŇAS	Datum	04/2021	List/Listů 1/1