

Váš dopis Č.j.:

Ze dne: 02.10.2020
Číslo jednací: 020070129653
Vyřizuje: Šárka Šmardová
Tel.: tel.: +420 725 860 811
Fax: fax: +420 387 761 225
E-mail: sarka.smardova@cevak.cz
Datum: 20.10.2020

Hema CB s.r.o.
Budějovická č.p. 467
389 01 Vodňany II

Kaplice - parc. č. 1573/3, stavba víceúčelové sportovní haly „BĚLIDLO“ (územní, stavební řízení)

Investor: Město Kaplice

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. Dešťovou kanalizaci neprovozujeme.

Předložená projektová dokumentace řeší v rámci stavby haly i její napojení na vodohospodářské sítě.

Hala bude napojena na stávající vodovodní přípojku Li 80, před halou bude vybudována nová vodoměrná šachta, kde bude osazena vodoměrná sestava (je navržen vodoměr $Q_n 50$). Navrhovaná spotřeba vody je $Q_p = 6,6 \text{ m}^3/\text{den}$. Pro požární zabezpečení budou v hale osazeny 2 vnitřní hydranty D25.

Splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody budou odváděny stávající kanalizační přípojkou DN 300, na které bude vybudována nová revizní šachta.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Vodoměrná sestava ve vodoměrné šachtě bude instalována dle přiloženého schématu.

Obecná ustanovení:

- Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí ve zjednodušeném řízení ve smyslu § 95 zákona č. 183/2006 Sb.
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

1. Podmínkou připojení vodovodní a kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím a osazení vodoměru je sjednání Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Požadavek na smlouvu můžete zadat prostřednictvím našeho portálu na stránkách www.cevak.cz v sekci Zákaznický servis nebo osobně v zákaznickém centru České Budějovice (Severní 8/2264) nebo obchodních kancelářích Jindřichův Hradec (Jiráskovo předměstí 622/II), Písek (Nádražní 701), Tábor (Kosova 2894). Informace ke sjednání smlouvy Vám poskytneme také na zákaznické lince tel. 844 844 870.
2. Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.


Činnosti v průběhu realizace:

1. Pro realizaci přípojek doložíte objednávku zhotovení přípojek. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost ČEVAK a.s. – p. Kolář, tel. 606 913 104, ladislav.kolar@cevak.cz. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor. Před zásypem potrubí od napojení na vodovodní řad až po vodoměr bude přizván ke kontrole pracovník ČEVAK a.s. a bude vydán písemný souhlas se zásypem.
2. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě dle "Technické požadavky na umístění vodoměru". Bude osazen vodoměr $Q_n 50$.

3. Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat) a předložena smlouva.

S pozdravem

Šárka Šmardová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
V. 2. 

Přílohy: Mapa_O20070129653.pdf