

KAPLICE, ULICE GEN. FANTY
KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU - Řad 5

1. ETAPA

VÝPIS MATERIÁLU

SO	Označení	MATERIÁL - POPIS	Jedn.	Množ.
SO 01 - VODOVOD	PE 90x8,2 mm	Tlakové potrubí z polyetylénu DN 80 mm, ozn. PE 100 RC, SDR11, PN16	M	203
	ES 90	Elektrospojka z PE 100, d 90 mm, DN 80 mm, SDR11	KS	5
	LN 90	Lemový nákržek z PE 100, d 90 mm, DN 80 mm, SDR11	KS	5
		Příruba PP-ocel d 90 mm, DN 80 mm, PN16, k lemovému nákržku	KS	5
	EKPE 90-90°	PE elektrokoleno 90°, d 90 mm, PE 100, SDR 11	KS	2
	T 100/80	Litínová odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80 mm	KS	1
	T 80/80	Litínová odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80 mm	KS	2
	PK 100-30°	Litínové přírubové koleno 30°, DN 100 mm	KS	1
	PPPN 80	Litínové přírubové prodloužené patkové koleno DN 80 mm	KS	2
	PS 100/104-132	Litínová spojka přírubová s hrdlem DN 100/hrdlo 104-132 mm	KS	2
	HS 85-105	Litínová spojka hrdlová DN 80 (hrdla 85-105 mm)	KS	1
	Š 100	Litínové vodovodní šoupě přírubové E2, DN 100 mm (s prodlouženou životností)	KS	2
		Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,3-1,8m, DN 100 mm	KS	2
	Š 80	Litínové vodovodní šoupě přírubové E2, DN 80 mm (s prodlouženou životností)	KS	4
		Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,3-1,8m, DN 80 mm	KS	4
		Poklop litinový šoupátkový (těžký)	KS	6
		Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový (recyklovaný plast)	KS	6
	HP 80/1500	Hydrant podzemní se samočinným vyprazdňováním DN 80 mm, krytí 1,50 m	KS	2
		Poklop litinový hydrantový (těžký)	KS	2
		Podkladová deska pro uliční poklop hydrantový (recykl.plast)	KS	2

VÝPIS MATERIÁLU - NAPOJENÍ A PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

SO	Označení	MATERIÁL - POPIS	Jedn.	Množ.
SO 10	NP 90/6/4"	Litínový celoobjímkový navrtávací pas na potrubí PE 90, pro přípojku PE 50 (SYSTÉM ZAK)	KS	2
	NP 90/1"	Litínový celoobjímkový navrtávací pas na potrubí PE 90, pro přípojku PE 32 (SYSTÉM ZAK)	KS	14
	Š 6/4"/ISO 50	Litínové šoupátko DN 6/4" pro domovní přípojky PE 50 mm - SYSTÉM ZAK	KS	2
	Š 1"/ISO 32	Litínové šoupátko DN 1" pro domovní přípojky PE 32 mm - SYSTÉM ZAK	KS	14
		Souprava zemní šoupátková teleskop. 1,3-1,8m, pro šoupátko DN 25 a 40 mm	KS	16
		Poklop litinový šoupátkový (těžký)	KS	16
		Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový (recyklovaný plast)	KS	16
SO 03	PE 50x4,6 mm	Tlakové potrubí z polyetylénu DN 40 mm, ozn. PE 100, SDR11, PN16	M	46
	PE 32x3,0 mm	Tlakové potrubí z polyetylénu DN 25 mm, ozn. PE 100, SDR11, PN16	M	82
	SP 40	Spojka na potrubí přípojky různého materiálu DN 40 mm	KS	2
	SP 25	Spojka na potrubí přípojky různého materiálu DN 25 mm	KS	14

POZNÁMKY K NAPOJENÍ ŘADU 5 VE STANIČENÍ KM 0,000 (VB-8) :

VYTÝČOVACÍ BOD OZNAČENÍ VB-8 JE SOUČÁSTÍ ŘADU 1 (V KM 0,131), KTERÝ JE ZAŘAZEN DO 2. ETAPY VÝSTAVBY.
POKUD BUDE ŘAD 5 ŘEŠEN JAKO 1. ETAPA, BUDE NUTNO OSADIT NAVRŽENÉ TVAROVKY, ABY BYLO MOŽNO PROVÉST PROPOJENÍ NA STÁV. VODOVOD.
POKUD NEBUDE ŘAD 5 ŘEŠEN JAKO 1. ETAPA, BUDOU NAVRŽENÉ TVAROVKY SOUČÁSTÍ ŘADU 1 (ZELENÝ POPIS - VIZ. DETAIL NAPOJENÍ).

(1.etapa)

Stavba :	KAPLICE, UL. GENERÁLA FANTY - obnova vodovodu a kanalizace	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 06.2020 Č.zakázky : 2-911-15-PS
Název výkresu :	Kladečské schéma vodovodu - Řad 5	Č.výkresu : D.09

Vzorové napojení přípojek

