

KAPLICE, ul. Luční II (7.et.) KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU

Výpis materiálu (litina)

Označení	MATERIÁL - POPIS	Jedn.	Množ.
T 100/80	Litínová odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80 mm	KS	1
PPPN 80	Litínové přírubové prodloužené patkové koleno DN 80 mm	KS	1
PS 100/110	Litínová spojka s přírubou DN 100 mm a hrdlem na potrubí PE 110 mm	KS	4
Š 100	Litínové vodovodní šoupě přírubové F4, DN 100 mm (s prodlouženou životností)	KS	2
Š 80	Litínové vodovodní šoupě přírubové F4, DN 80 mm (s prodlouženou životností)	KS	1
	Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,05–1,75m, pro šoupě F4 DN 100 mm	KS	2
	Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,05–1,75m, pro šoupě F4 DN 80 mm	KS	1
	Poklop šoupátkový teleskopický (polyamid/litina)	KS	3
	Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový (recyklovaný plast)	KS	3
HP 80/1500	Hydrant podzemní plnopřtokový DN 80 mm, krytí 1,50 m	KS	1
	Poklop hydrantový teleskopický (polyamid)	KS	1
	Podkladová deska pro uliční poklop hydrantový (recyklovaný plast)	KS	1

Výpis materiálu (polyetylén)

Označení	MATERIÁL - POPIS	Jedn.	Množ.
PE 110x6,6 mm	Tlakové potrubí z polyetylénu DN 100 mm, ozn. PE 100 RC, SDR17, PN10 (v návínu)	M	244
PEO 110–30°	Oblouk 30° z PE 100 RC, d 110 mm, DN 100 mm, SDR17	KS	1
PEO 110–22°	Oblouk 22° z PE 100 RC, d 110 mm, DN 100 mm, SDR17	KS	1
PEO 110–11°	Oblouk 11° z PE 100 RC, d 110 mm, DN 100 mm, SDR17	KS	2
PEK 110–15°	Koleno 15° z PE 100, d 110 mm, DN 100 mm, SDR17	KS	5
ES 110	Elektrospojka z PE 100, d 110 mm, DN 100 mm, SDR17	KS	21

Výpis materiálu (napojení a přepojení přípojek)

MATERIÁL - POPIS	Jedn.	Množ.
Litínový navrtávací pas na potrubí PE 110/32 mm, bezzávítové provedení	KS	19
Litínové šoupátko DN 1" pro domovní přípojky PE 32 mm, s PRK přechodkou	KS	19
Souprava zemní šoupátková teleskop. 1,05–1,75m, DN 1"–2"	KS	19
Poklop ventilkový teleskopický (polyamid/litina)	KS	19
Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový (recyklovaný plast)	KS	19
Tlakové potrubí z polyetylénu 32 x 3,0 mm, ozn. PE 100, SDR11, PN16	M	85
Litínová spojka na potrubí různého materiálu (alt. PE/PE) DN 25 mm	KS	19

SO 1 - VODOVOD

OKRUŽNÍ A LUČNÍ II (7.et.)

Stavba :	Kaplice, ul. Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 12.2022 Č.zakázky : 2-107-07-PS
Název výkresu :	Kladečské schéma vodovodu - Řad 7.2	Č.výkresu : D.8