


LEGENDA VODIČŮ

- PŘÍVOD PRO ROZVADĚČ R2 CYKY-J 5x6
- SVĚTELNÁ INSTALACE CYKY-J 3x1,5
- ZASUVKOVÁ INSTALACE CYKY-J 3x2,5
- ZASUVKOVÁ INSTALACE PRO TOPIDLO CYKY-J 3x2,5
- BOILEROVÁ INSTALACE CYKY-J 3x2,5
- SPORÁKOVÁ INSTALACE CYKY-J 5x2,5
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CYA 16mm²
- DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ CY 4mm²
- INSTALACE DATOVÉ SÍTĚ 2x KABEL UTP Cat5E
- INSTALACE KAMER. SYSTÉMU KABEL FTP Cat5E
- UZENNĚNÍ FeZn 10mm, FeZn 30/4mm

POZNÁMKY:

- VYPÍNAČ A ZASUVKY OSADIT 120cm NAD PODLAHOU
- ZASUVKY ZT OSADIT 40cm NAD PODLAHOU



3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C ; 3N PE AC 50 Hz 400V/TN-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A VÝROBKY NAVRŽENÉ V TÉTO PD LZE ZAMĚNIT PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A
A PROJEKTANTEM ZA OBDOBÍ JINÉHO VÝROBCE PŘI DODRŽENÍ DANÝCH VLASTNOSTÍ A CENOVÝCH RELACÍ !

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
V. PÁRTL		V. PÁRTL	
INVESTOR Město Kaplice		PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ POD SKALKOU 543, ČESKÝ KRUMLOV	
Náměstí 70, 382 41 Kaplice		ZAK. ČÍSLO	02 – 25
AKCE		DATUM	01/2025
Kompostárna Kaplice – Mostky		MĚŘÍTKO	1:50
DRUH PŘÍLOHY		FORMÁT	2 A4
SO 04 – ELEKTROINSTALACE		Č. PARÉ	Č. VÝKRESU D1.4.5